

Multilift MSS.11.1.2 Agregat podnoszący 230V 4m schuko

Kod Hydrauliko: 162074 Kod Grundfos: 97901037



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

- Max flow: 9.11 l/s
- H max: 11.5 m
- Typ wirnika: VORTEX
- Max. wielkość części stałych: 40 mm
- Typ zaworu: Zawór kłapowy
- Max. temperatura cieczy: 40 °C

Dane elektryczne

- Liczba biegunów: 2
- Moc wejściowa P1: 1.8 kW
- Nominalna moc silnika - P2: 1.1 kW
- Częstotliwość podstawowa: 50 Hz
- Napięcie nominalne: 1 x 230 V
- Tolerancja napięcia: +10/-6 %
- Rozruch: bezpośredni
- Max załączeń na godzinę: 60
- Prąd znamionowy: 8 A
- Cos phi - współczynnik mocy: 0,95
- Prędkość nominalna: 2760 obr/min
- Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP68
- Klasa izolacji (IEC 85): F
- Zabezpieczenie silnika: KLIXON

- Długość kabla: 4 m
- Typ kabla: H07RN-F
- Rodzaj wtyczki kabla: SCHUKO
- Kabel zasilający: 1.5 m
- Kabel zasilający: H05VV-F

Układy sterowania

Tryb pracy: S3-10%, 1 MIN.

Zbiornik

- Całkowita pojemność zbiornika: 44 l
- Całkowita pojemność użytkowa zbiornika - wlot 180 mm: 20 l
- Całkowita pojemność użytkowa zbiornika - wlot 250 mm: 28 l

Agregaty podnoszące Grundfos Multilift MSS są przeznaczone do odbierania i odprowadzania ścieków domowych z miejsc bez swobodnego odpływu na poziom kolektora kanalizacyjnego.

Agregaty podnoszące Grundfos Multilift MSS są przeznaczone do odbierania i pompowania następujących cieczy:

- ścieki z gospodarstw domowych,
- ścieki szare bez fekaliiów,
- ścieki czarne z fekaliami i ścieki z toalet (WC),
- woda zawierająca szlam.

Agregaty podnoszące mogą pompować cieczy zawierające włókna, tekstylia, fekalia, itd. z poziomu niższego od poziomu kolektora kanalizacyjnego z mniejszych budynków, jak domy prywatne, domki wakacyjne itd.

Nie należy wykorzystywać agregatów podnoszących Multilift MSS do pompowania wody deszczowej z dwóch powodów:

- Silniki agregatów podnoszących nie są przewidziane do pracy ciągłej, co może być konieczne w przypadku intensywnych opadów.
- Norma EN 12056-4 zabrania odprowadzania wody deszczowej do agregatów podnoszących w budynkach.

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z Grundfos.

Agregatów podnoszących nie wolno wykorzystywać do

pompowania następujących substancji/ścieków:

- ciała stałe, smoła, cieczy z dużą zawartością piasku, cement,
- popiół, tektura, gruz, śmieci, itd.,
- ścieki z instalacji sanitarnych znajdujących się nad poziomem
- powodziowym (które zgodnie z EN 12056-1 powinny być

odprowadzane grawitacyjnie),

-ścieki zawierające duże ilości tłuszczów, jak np. z urządzeń do
głębokiego smażenia i podobnych.